



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Мыски

Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2017г. № 1160-п

**Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения
для индивидуальных жилых домов на территории Мысковского
городского округа**

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Мысковского городского округа:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, приложение.

2. Начальнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа (А.Л.Хачатрян) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Пресс-секретарю главы Мысковского городского округа (А.А.Амельченко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (в изложении).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и строительству Кузнецова В.В.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения
для индивидуальных жилых домов

1. Населенные пункты Мысковского городского округа с количеством усадеб (участков, коттеджей) до 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

2. У каждого жилого индивидуального жилого дома должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого индивидуального жилого дома должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем от 0,5 до 1,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилом индивидуального жилого дома должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

5. Рекомендуется владельцам индивидуальных жилых домов все помещения оборудовать автономными пожарными извещателями.

6. Во всех индивидуальных жилых домах на электрооборудование должно быть установлено устройство защитного отключения.

7. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

Первый заместителя главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Кузнецов В.В.